APÉNDICE Nº 2
Bombeo a balsa vacía sin y con conexión a la red de riego
Transitorio impulsión sin protección

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA SIN CONEXIÓN A RED DE RIEGO			BOMBEO A BALSA VACÍA CON CONEXIÓN A RED DE RIEGO		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
0,00	76,31	126,97	13,89	76,31	94,79	20,69
20,50	76,29	126,49	14,53	76,29	94,74	21,32
20,50	76,29	126,49	14,53	76,29	94,74	21,32
35,50	76,28	126,43	15,36	76,28	94,59	22,13
35,50	76,28	126,43	15,36	76,28	94,59	22,13
92,46	75,21	122,45	16,93	75,21	92,24	23,89
149,41	77,28	121,62	21,20	77,28	93,67	28,93
206,37	73,87	117,64	19,81	73,87	89,74	29,19
206,37	73,87	117,64	19,81	73,87	89,74	29,19
263,87	74,48	115,35	23,96	74,48	89,57	33,20
321,37	72,51	110,94	25,20	72,51	86,97	34,44
378,87	69,64	105,83	25,62	69,64	83,32	34,60
436,37	60,48	96,57	20,46	60,48	72,78	27,95
493,87	48,01	82,63	11,77	48,01	58,81	18,91
551,37	34,21	66,49	1,58	34,21	43,30	9,04
608,87	21,09	50,16	-8,19	21,09	29,47	-0,57
666,37	11,81	36,41	-12,79	11,81	19,56	-5,90
666,37	11,81	36,41	-12,79	11,81	19,56	-5,90
731,95	8,16	28,84	-12,79	8,16	14,74	-5,50
731,95	8,16	28,84	-12,79	8,16	14,74	-5,50
737,95	7,28	27,55	-13,32	7,28	13,63	-6,00
737,95	7,28	27,55	-13,32	7,28	13,63	-6,00
749,06	2,61	21,56	-16,62	2,61	8,46	-9,59
749,06	2,61	21,56	-16,62	2,61	8,46	-9,59
755,66	2,60	20,17	-15,26	2,60	7,98	-8,82
755,66	2,60	20,17	-15,26	2,60	7,98	-8,82
798,43	2,35	11,24	-6,64	2,35	5,10	-3,39
841,19	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09