ZANJAS EN TERRENOS SIN PAVIMENTAR
CIRCUITO SIMPLE

ESCALA
E=1:20

ZANJAS EN ZONAS PAVIMENTADAS
INTERIOR DE IDAM

ESCALA
E=1:20

ZANJAS PARA ZONAS PAVIMENTADAS
CRUCE DE CARRETERAS

ESCALA
E=1:20

PROTECCIÓN PLACA Fe
PARA ZANJA POCO PROFUNDA

SECCIÓN

NOTA: Sólo se utilizará para cruces con otras instalaciones , ante la aparición de obstáculos que impidan la ejecución de las zanjas tipo convencional.

ESCALA
E=1:20

MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN

PLANTA

ALZADO

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

ESCALA
E=1:10

CINTA DE SEÑALIZACION

TRIANGULO ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO MODELO AM-492/1

ESCALA
E=1:5

Al 3x1x150 mm²
DHZ1 12/20kV

Cable subterráneo directamente enterrado

4 FO 200/230 C dir AD

Línea de comunicación parque eólico

* Medidas expresadas en milímetros

itc INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS	PETICIONARIO: *DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS*	
	PROYECTADO: *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*	
FECHA: JUNIO 2015	PROYECTO: *PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍO DEL SUDESTE DE FUERTEVENTURA*	*ESCALA: VARIAS*
N°PLANO: *9*	DESIGNACION: *CANALIZACIONES DE LA LINEA M.T*	FIRMA:
SITUACION: *GRAN TARAJAL, TTMM TUINEJE*		