CARACTERÍSTICAS GENERALES	
REFERENCIA	DATO
Longitud de la línea eléctrica	3.986 metros
Características del conductor	3x(1x150 mm²) RHZ1-OL
Disposición de la línea	Enterrada
Profundidad de instalación	0,6/0,8 metros
Punto de enganche	CT – C200.326
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	20 kV
Potencia	2.000 kVA
Potencia de cortocircuito	500 MVA

TRAZADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA	
CALLE	DISTANCIA
Línea interna del parque eólico	241 metros
Desvío sin asfaltar "La Fuentita"	777 metros
Carretera Aceitún Me1	2.526 metros
Carretera interior IDAM Gran Tarajal	100 metros
Total	3.644 metros

CONFIGURACIÓN DE LÍNEAS	
DISPOSICIÓN	DISTANCIA
Tramo enterrado directamente	3.644 metros
Tramo enterrado con tubo	100 metros

COORDENADAS		
EMPLAZ.	ABCISA	NORTE
Posición	595.897mE	3.122.850mN

LEYENDA	
	Aerogenerador
	Plataforma de montaje
	Línea de media tensión

itc INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS

PETICIONARIO:
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS

PROYECTADO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

FECHA:
JUNIO 2015

PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍO DEL SUDESTE DE FUERTEVENTURA

ESCALA:
1/10000

N°PLANO:
8

DESIGNACION:
TRAZADO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

FIRMA:

SITUACION:
GRAN TARAJAL, TTMM TUINEJE