Celdas C.T 200.326

Modificación para enlace P.E

| LEYENDA | |
|---|---|
| REFERENCIA | OBJETIVO |
| | Interruptor |
| | Transformador de potencia |
| | Transformador de intensidad |
| | Transformador de tensión |
| | Termómetro de control |
| | Enclavamiento por cerradura |
| | Interruptor automático |
| | Fusible |
| | Puesta a tierra |
| kWh | Contador de potencia activa |
| kvar.h | Contador de potencia reactiva |
| | Reloj para tarifación |

| CELDAS NECESARIAS | |
|---|---|
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA CELDA |
| 1 | Celda medida de tensión de red (sistema de control). Tipo CME 24 |
| 2 | Celda protección general de la línea del parque eólico. Tipo DM1D |
| 3 | Celda de medida del parque eólico y conexión. Tipo GBC-C |

itc INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS

PETICIONARIO:
*DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS*

PROYECTADO:
*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

FECHA:
JUNIO 2015

PROYECTO:
*PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍO DEL SUDESTE DE FUERTEVENTURA*

ESCALA:
*S/E*

N°PLANO:
*10*

DESIGNACION:
*ESQUEMA UNIFILAR CONEXIÓN C200.326*

FIRMA:

SITUACION:
*GRAN TARAJAL, TTMM TUINEJE*