

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
Hormigón	HA-30/P/25/IV
Acero	B 400 S (400 N/mm²)
Recubrimiento nominal	45 mm
Minoración de hormigón	1,50
Minoración de acero	1,15
Mayoración de cargas	1,50
Nivel de control de ejecución	Normal

ARMADURAS				
Tipo	NºRed/m	Ø (mm)	Sep. (m)	Long. (m)
1	4	12	0,25	2,65
1H	4	12	0,25	6,43
2	4	12	0,25	2,60
2H	4	12	0,25	7,03
3	6	12	0,17	1,04
3H	4	12	0,25	7,03
4	6	12	0,17	0,95
4H	4	12	0,25	6,43
5	8	12	0,12	5,45
6	8	12	0,12	5,45
7	4	12	0,25	2,65
7H	4	12	0,25	5,43
8	4	12	0,25	2,60
8H	4	12	0,25	6,03
9	5	12	0,20	1,05
9H	4	12	0,25	6,03
10	5	12	0,20	0,96
10H	4	12	0,25	5,43
11H (*1)	4	12	0,25	0,61
12H (*2)	4	12	0,25	0,61
13	6	12	0,17	6,45
14	6	12	0,17	6,45

(*1) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el alzado.
(*2) Armadura horizontal de refuerzo en las esquinas distribuida en el arranque.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS seiasa

Vº Bº POR SEIASA: Director Técnico	Vº Bº POR SEIASA: Subdirector de Proyectos y Obras	AUTOR DEL PROYECTO: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos	TÍTULO DEL PROYECTO:	FECHA:	ESCALA:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº DE PLANO:
Fdo. Alberto Pulgar Zayas	Fdo. Juan Darío Casero Montes	Fdo. Juan Maldonado Ruiz	Proyecto de Consolidación y Modernización de Regadíos de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las Vegas Alta y Media del Segura- Blanca (Murcia)- FASE II "	NOVIEMBRE 2012	S.E.	DEPÓSITO CONTRA-INCENDIOS PLANTA	11.2
							1.1